

DOPOLNILNI POGOJI ELEKTRO PRIMORSKE D.D. ZA OSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

UVODNE DOLOČBE

Dopolnilni pogoji Elektro Primorske d.d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: Dopolnilni pogoji) urejajo pogodbeno razmerja med dobaviteljem električne energije in gospodinjskim odjemalcem. S podpisom Pogodbe o oskrbi z električno energijo (v nadaljevanju: pogodba) postanejo ti Dopolnilni pogoji sestavni del pogodbe.

VRSTE IN PAKETI OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Gospodinjski odjemalec lahko izbira med Osnovno oskrbo in Okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Posamezen paket oskrbe izbere skladno s temi Dopolnilnimi pogoji.

OSNOVNA OSKRBA

Paketi Osnovne oskrbe vključujejo oskrbo z električno energijo.

Osnovna oskrba se, glede na obračunsko moč, deli na pakete: MALI, SREDNJI, VELIKI in VELIKI PLUS.

V paket »MALI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 3 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami do vključno 1x16A in 1x20A.

V paket »SREDNJI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 7kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 1x25A, 1x32A, 1x35A, 3x16A in 3x20A.

V paket »VELIKI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 10 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 3x25A.

V paket »VELIKI PLUS« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči nad 10 kW ter manjšimi in enakimi od 41 kW in sicer z obračunsko močjo 21 kW in vgrajenimi varovalkami 3x32A, 23 kW in 3x35A, 26 kW in 3x40A, 33 kW in 3x50A ter 41 kW in 3x63A.

Paket »TOPLOTNE ČRPALKE« je namenjen odjemalcem, ki v svojem gospodinjstvu uporabljajo celovit in energetsko učinkovit sistem ogrevanje in hlajenja s pomočjo toplotne črpalke. V paket »TOPLOTNE ČRPALKE« se lahko uvrstijo odjemalci ne glede na obračunsko moč, ki so imetniki toplotne črpalke, namenjene ogrevanju in hlajenju več bivalnih prostorov, pri čemer mora biti nazivna moč toplotne črpalke najmanj 6 kW (COP 0/35°C ≥3,3), in ki poleg tega izpolnjujejo zahteve iz Vloge »Toplotne črpalke«.

Za ta paket se lahko odjemalec odloči ob podpisu pogodbe o oskrbi ali kasneje z izpolnitvijo Vloge »Toplotne črpalke«, ki ji je potrebno priložiti v vlogi navedene priloge. Pravilno izpolnjena in popolna vloga velja kot pristopna izjava. V kolikor odjemalec nima nekaterih obveznih prilog, lahko le-te nadomesti zapisnik o ogledu, ki ga po preverjanju dejanskega stanja napravi predstavnik Elektro Primorske d.d.

Odjemalec paket prekliče pisno, pri čemer velja, da je po preklicu uvrščen v ustrezen paket Osnovne oskrbe glede na obračunsko moč, v kolikor ne izbere drugega paketa ali ponudbe dobavitelja.

OKOLJU PRIJAZNA OSKRBA

Paketi Okolju prijazne oskrbe vključujejo oskrbo z električno energijo in dodatek za Modro energijo.

Okolju prijazna oskrba se, glede na obračunsko moč, deli na pakete: MALI MODRI, SREDNJI MODRI, VELIKI MODRI IN VELIKI MODRI PLUS.

V paket »MALI MODRI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 3 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami do vključno 1x16A in 1x20A.

V paket »SREDNJI MODRI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 7 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 1x25A, 1x32A, 1x35A, 3x16A in 3x20A.

V paket »VELIKI MODRI« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 10 kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 3x25A.

V paket »VELIKI MODRI PLUS« so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči nad 10 kW ter manjšimi in enakimi od 41 kW in sicer z obračunsko močjo 21 kW in vgrajenimi varovalkami 3x32A, 23 kW in 3x35A, 26 kW in 3x40A, 33 kW in 3x50A ter 41 kW in 3x63A.

Za uvrstitev v paket »TOPLOTNE ČRPALKE MODRI« veljajo enaki pogoji kot za uvrstitev v paket »TOPLOTNE ČRPALKE«. Odjemalec paket prekliče pisno, pri čemer velja, da je po preklicu uvrščen v ustrezen paket Okolju prijazne oskrbe glede na obračunsko moč, v kolikor ne izbere drugega paketa ali ponudbe dobavitelja.

NAZIVNA MOČ OBRAČUNSKIH VAROVALK OZ. NAZIVNA JAKOST OMEJEVALCA TOKA NA MERILNEM MESTU

Odjemalcem se obračunska moč ugotavlja v skladu z 29. členom Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežij (v nadaljevanju Akt).

Nazivna jakost omejevalca toka	Mesečna obračunska moč	
	Enofazni priključek	Trifazni priključek
do 16 A	3 kW	
16 A	3 kW	7 kW
20 A	3 kW	7 kW
25 A	7 kW	10 kW
32 A	7 kW	21 kW
35 A	7 kW	23 kW
40 A		26 kW
50 A		33 kW
63 A		41 kW

Pogoji za prehode med posameznimi paketi Osnovne oskrbe in Okolju prijazne oskrbe glede na obračunsko moč so opisani v poglavju »Pogoji za spremembo obračunske moči varovalk«. Izbrana vrsta oskrbe se prične izvajati z datumom prehoda, ob katerem se popiše številčno stanje.

ENOTARIFNI IN DVOTARIFNI NAČIN MERJENJA

Odjemalec lahko izbira med enotarifnim in dvotarifnim načinom merjenja električne energije na merilnem mestu, razen pri obračunski moči 3 kW. Spremembo naroči z vlogo. Tehnične pogoje za spremembo načina merjenja ter pravilnost njihove izvedbe določa in potrjuje SODO. Stroški, ki so s tem povezani, bremenijo odjemalca.

POGOJI ZA SPREMEMBO OBRAČUNSKE MOČI VAROVALK

Odjemalec lahko z vlogo zahteva zmanjšanje ali povečanje priključne moči in s tem posledično obračunske moči na merilnem mestu. Tehnične pogoje za spremembo priključne moči ter pravilnost njihove izvedbe določa in potrjuje SODO. Stroški, ki so s tem povezani, bremenijo odjemalca.

Ti Dopolnilni pogoji začnejo veljati s 1. 1. 2010.

V Novi Gorici, dne 21. 12. 2009.

Predsednik uprave Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.